







PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

ESCALA: S/E

-  ENTRADA PARA O CB
-  ESCALADA COM RESISTÊNCIA 120 MIN.
-  HIDRANTE
-  RESERVATÓRIOS
-  ACESSO DE VATURNA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
-  CENTRAL PREDIAL DE GLP
-  CENTRAL DE ALARME
-  RISCO ELÉTRICO

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou setor	Ocupação	CI (Mu/m²)	Nº de pavimentos	Pé direito (m)	Área (m²)
TÉRREO	PAVILHÃO DE EVENTOS	300	01	8,00/10,50	6.578,85
MEZANINO	SALA IMPRENSA	700	01	3,05	56,25

Altura	TÉRREA	Risco	Moderado	Área existente	6.102,01 m²	Área total	6.635,10 m²
--------	--------	-------	----------	----------------	-------------	------------	-------------

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Acesso de vaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/>	Iluminação de emergência					
<input type="checkbox"/>	Separação entre edificações	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarme					
<input checked="" type="checkbox"/>	Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinalização de emergência					
<input type="checkbox"/>	Compartimentação horizontal/vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores de incêndio					
<input checked="" type="checkbox"/>	Controle de material de acabamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Hidrantes e mangóiferos					
<input checked="" type="checkbox"/>	Saídas de emergência	<input type="checkbox"/>	Chuveiros automáticos					
<input type="checkbox"/>	Elevador de emergência	<input type="checkbox"/>	Resfriamento					
<input type="checkbox"/>	Controle de fumaça	<input type="checkbox"/>	Espuma					
<input checked="" type="checkbox"/>	Plano de emergência	<input checked="" type="checkbox"/>	Brigada de Incêndio					
RESERVATÓRIOS	Inferior	50,00 m³	Superior	-	RTI	16,67 m³	SPK	-

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obr./Endereço: **CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS JORDAN MUNARETTO**
RODOVIA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO. S/N. BOM SUCESSO DO SUL.

Área: 6.635,10 m²
Ocupação: **LOCAIS DE REUNIÃO PÚBLICO**
PARA USO DO CBMPR

Prancha: **01**
- PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

06

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**
CNPJ: 80.874.100/0001-86.

Escala: Indicada
Responsável Técnico: **Julio Cesar Barzotti** Eng. Civil - CREA/RP 102.380/0
Elis Regina Zolletti Eng. Civil - CREA/RP 126.518/0

Data: **03/12/2013**