



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2023

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, sede da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul na sala de licitações, sita à rua Cândido Merlo, nº 290, bairro centro, a comissão de análise de Amostras, os diretores de Departamento de Obras e Serviços Urbanos, Departamento de Obras e Serviços Rodoviários e o Responsável do setor de Obras, tiveram como responsabilidade avaliar as amostras dos produtos e materiais solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº 06/2023, cujo objeto é o MENOR PREÇO POR ITEM, REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE ARTEFATOS DE CONCRETO, DO TIPO TUBOS, CALHAS E MEIOS-FIOS”, para atender as necessidades do município, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital e a comparação custo x benefício, a fim de averiguar a qualidade do material, verificando, através da utilização do material, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade.

Conclui-se que:

TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 46.347.567/0001-30

Item	Especificação	Entregue/Aprovado
1	Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de comprimento e 20 cm de diâmetro-espessura mínima da parede de 30 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
2	Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de comprimento e 30 cm de diâmetro-espessura mínima da parede de 30 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
4	Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de comprimento e 60 cm de diâmetro - espessura mínima da parede de 60 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
5	Tubo de concreto circular TIPO PS1, dimensão de 1m de comprimento e 80cm de diâmetro, espessura mínima da parede de 60 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
11	Calha de concreto sem armação, com 20cm de diâmetro, fabricada de acordo com as normas da ABNT.	aprovado
14	Calha de concreto sem armação, com 60cm de diâmetro, fabricada de acordo com as normas da ABNT.	aprovado
15	Meio fio de concreto 80 cm – alto, com Sarjeta.	aprovado

EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.540.178/0001-30

Item	Especificação	
------	---------------	--

Hermes

Rua Cândido Merlo, nº 290 | CEP 85.515-000 | Bom Sucesso do Sul - Paraná
Fone/Fax (46) 3234-1135 | www.bomsucessodosul.pr.gov.br

DM

DM



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

3	Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de comprimento e 40 cm de diâmetro-espessura mínima da parede de 40 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
---	---	----------

MILLENIUM CONCRETMIX LTDA - CNPJ: 45.054.551/0001-76

Item	Especificação	
6	Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 80 cm de diâmetro-espessura mínima da parede de 72 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
7	Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 100 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 80 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
8	Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 120 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 96 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
9	Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 150 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 120 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS EVANGELISTA LTDA - CNPJ: 77.092.799/0001-18

Item	Especificação	
10	Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 200 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 180 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado

JC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.242.774/0001-01

Item	Especificação	
12	Calha de concreto sem armação, com 30cm de diâmetro, fabricada de acordo com as normas da ABNT.	Não entregou a amostra
13	Calha de concreto sem armação, com 40cm de diâmetro, fabricada de acordo com as normas da ABNT.	Não entregou a amostra

CIMENBEL ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.797.073/0001-30

Item	Especificação	
16	Meio fio de concreto 80 cm – baixo, com Sarjeta	Não entregou a amostra
17	Meio fio de concreto 80 cm - alto, sem Sarjeta	Não entregou a amostra
18	Meio fio de concreto 80 cm - baixo, sem Sarjeta	Não entregou a amostra

Hermes

CLY

Camila



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

No presente caso, o que se observa é que, embora se tolerem algumas irregularidades das informações, manifesta a má qualidade de alguns dos produtos acima avaliados. Infere-se, pois, que os mencionados produtos não são aptos a garantir a eficácia da contratação, uma vez que não atendem a todos os requisitos de qualidade e especificações solicitados.

As amostras devem ficar no pátio/depósito da prefeitura municipal, até ser realizada e entregue a primeira compra, para averiguação do material entregue ser semelhante ao da amostra.

É o parecer.

Bom Sucesso do Sul, 10 de março de 2023.

Hermes Martinho Bolsoni
Diretor Departamento de
Obras e Serviços
Rodoviários

Marino Molinette
Responsável do Setor de
Obras

Fábio Júnior de Oliveira
Diretor Departamento de
Obras e Serviços Urbanos