



Legenda de Peças	
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa de passagem 300x300x300 no piso
	Entrada de serviço
	Fitas LED (piso)
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Balizador de led 1 facho 1W - Piso

Nota: Marcas/Modelos de luminárias conforme projeto arquitetônico

Legenda de Conduitos	
	Eletroduto PVC (PEAD) 2" - Embutido em Piso (Alimentação)
	Eletroduto PVC Flexível 3/4" - Embutido em Piso (Iluminação)
	Eletroduto PVC Rígido 3/4" - Aparente (Tomadas de Uso Geral e Iluminação)

Legenda de Fiação	
	I - Número do Circuito
	II - Letra de indicação do Retorno
Neutro / Fase / Retorno / Terra	

- NOTAS DE PROJETO:**
- 1 - Fiação interligando quadros deverá ser do tipo (ERP/XLPE), possuir isolamento para 0,6/1kV e temperatura máxima de operação igual a 90 graus.
 - 2 - Fiação de circuitos terminais deverá possuir isolamento para 450/750 V e temperatura máxima de operação igual a 70 graus.
 - 3 - Eletrodutos embutidos exclusivamente em paredes e que não transpõem pilares devem ser de cor amarela com resistência de 320N/5cm
 - 4 - Eletrodutos embutidos em laje ou no contrapiso (mesmo que parcialmente devem ser na cor laranja com resistência de 720N/5cm
 - 5 - Eletrodutos com bitola igual ou superior a 1,2" deverão ser enterrados no solo, serem da cor preta com resistência de 1100N/5cm
 - 6 - A instalação deverá obedecer à ABNT NBR 5410 / 2004, NBR 13570 / 1996 E NR-10.
 - 7 - Fiação deve ser livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (Afumex/ Afítox/ Atox).
 - 8 - Taxa de ocupação máxima dos eletrodutos, calhas e perfilados (40%).
 - 9 - Quadro e barramentos devem seguir o que está especificado em memorial e no projeto.

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO DESTA PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR
LEIS Nº 5194 DE 24/12/1966 E Nº 9610 DE 19/02/98

EMPRESA CONTRATADA: KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA CNPJ: 07.555.412/0001-37 RUA FREI EVERALDO 5555, SALA 1 CHOPINZINHO - PR - 85560-000 (46)9 9908-2448 GABRIEL@COLFERAI.ENG.BR	RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIEL GIONGO COLFERAI ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA PR-163591/D	PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR CNPJ: 80.874.100/0001-86
	OBRA/ENDEREÇO: Teatro Municipal Bom Sucesso do Sul Rua Jandiro Bedim, Lote 03, Quadra 15A, 85515-000, Bom Sucesso do Sul - PR	
PROJETO: ELÉTRICO	DES. GABRIEL ESC. INDICADA DATA SET/2023	CONTEÚDO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA PROJETO ELÉTRICO - PISO LEGENDAS
FOLHA 01/03		REVISÃO 01

PROJETO ELÉTRICO - TEATRO

QD-1, QD-2 E QD-3

ILUMINAÇÃO PISO, TOMADAS E ALIMENTAÇÃO

ESCALA 1:75