



PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO  
ESCALA: 1/200



Extintor



Via de acesso de viatura  
do Corpo de Bombeiros



Acesso para Corpo de  
Bombeiros

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E / OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I.(MJ/m <sup>2</sup> )	Nº de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m <sup>2</sup> )
Pavimento térreo	Teatro - F5	600,00	01	4,62	580,74
Pavimento térreo	Salas de aula - E2	300,00	01	2,76	146,72
Altura	0,10 m	Risco Moderado	Área existente (m <sup>2</sup> )	-	Área total (m <sup>2</sup> ) 727,46

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input type="checkbox"/>	Acesso de Viatura na Edificação	<input type="checkbox"/>	Segurança Estrutural contra Incêndio	
<input type="checkbox"/>	Compartimentação Horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	Controle de Materiais de Acabamento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Salidas de emergência	<input type="checkbox"/>	Plano de Emergência	
<input type="checkbox"/>	Brigada de Incêndio	<input checked="" type="checkbox"/>	Iluminação de Emergência	
<input checked="" type="checkbox"/>	Deteção de Incêndio	<input type="checkbox"/>	Alarme de Incêndio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sinalização de emergência	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores	
<input type="checkbox"/>	Hidrante (acionamento por botoeira tipo LIGA)			
Reservatórios (m <sup>3</sup> )	Inferior <input type="checkbox"/>	Superior <input type="checkbox"/>	RTI <input type="checkbox"/>	GLP <input type="checkbox"/>

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização / substituição do PSCIP	Nº do PSCIP
-	-	-

Obra / Endereço  
**TEATRO DE BOM SUCESSO DO SUL**  
Rua Jandiro Bedin, Nº 93 - Bom Sucesso do Sul - PR

Área 727,46 m <sup>2</sup>	Ocupação F - 5	Para uso do CBMPR
Prancha 01 04	Conteúdo Prancha PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO	
Proprietário MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - CNPJ: 80.874.100/0001-86	Responsável Técnico Lindomar Rodrigo Brandão - Eng. Civil - CREA: PR 192161/D (46) 9 9917- 2394 previncendio.engenharia@gmail.com	Data JULHO/2023
Escala INDICADA		