PLANTA BAIXA PTPID - PAVIMENTO TÉRREO

ÁREA TOTAL GERAL DA EDIFICAÇÃO= 1.395,25 m²

ESCALA= 1 : 75

LEGENDAS/SÍMBOLOS GRÁFICOS

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO CONFORME NPT 020

EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTIL	
CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - (PQS) ABC	
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (30 Leds - 2W)	
CENTRAL DE GLP	
CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL	
TANQUES	
TANQUE VERTICAL ACIMA DO SOLO (ELEVADO)	
RISCOS	
ÁREAS FRIAS	
ROTAS DE FUGA (DISIRECIONAMENTO)	
DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	
ANTIPÂNICO	
BARRA ANTIPÂNICO	

LEGENDAS/SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO CONFORME NPT 020

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P2 (P-101)		P2 - PROIBIDO PROVOCAR CHAMAS	SÍMBOLO= CIRCULAR FUNDO= BRANCA PICTOGRAMA= PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL= VERMELHA DIMENSÃO= CONFORME INDICADO	TODO LOCAL ONDE FUMAR POSSE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
A2 (I-101)		A2 - CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO= TRIANGULAR FUNDO= AMARELA PICTOGRAMA= PRETA FAIXA TRIANGULAR= PRETA DIMENSÃO= CONFORME INDICADO	PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESENÇA DE MATERIAIS OU GASES QUE OFERECEM RISCOS DE EXPLOSÃO
S2 (200/150)		S2 - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO= RETANGULAR FUNDO= VERDE PICTOGRAMA= FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO= CONFORME INDICADO	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 2 H
S3 (200/150)		S3 - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO= RETANGULAR FUNDO= VERDE PICTOGRAMA= FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO= CONFORME INDICADO	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
S12 (200/150)	SAÍDA	S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO= RETANGULAR FUNDO= VERDE PICTOGRAMA= FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO= CONFORME INDICADO	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S18 (200/150)	PUSHBAR	S18 - INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO	SÍMBOLO= RETANGULAR FUNDO= VERDE PICTOGRAMA= FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO= CONFORME INDICADO	INDICAÇÃO DA FORMA DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTIPÂNICO INSTALADA SOBRE A PORTA
E1 (200/250)		E1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO= QUADRADO FUNDO= VERMELHA PICTOGRAMA= FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO= CONFORME INDICADO	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

DETALHE M1

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: fotoluminescente

ESTA EDIFICAÇÃO ESTADOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:

EXTINTORES DE INCÊNDIO;
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA;
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA;
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA;
BRIGADA DE INCÊNDIO;
...
EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE ALVENARIA
...

EM CASO DE EMERGÊNCIA:
LIGUE 193 : CORPO DE BOMBEIROS
LIGUE 190 : POLÍCIA MILITAR

0,45 / 0,60

MODELO Conforme Figura 1 - Da NPT 20.
Modelo de Sinalização tipo M1.

OBSERVAÇÕES

1 - AS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA DEVEM:

- ATENDER INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS DA NPT N 020/2014 DO CB/PMPR;
- SEREM ATRAVÉS DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICANDO O SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA);
- A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
ESCALA= SEM ESCALA



OBSERVAÇÕES

1 - AS SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA DEVEM:

- ATENDER INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS DA NPT N 020/2014 DO CB/PMPR;
- SEREM ATRAVÉS DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICANDO O SENTIDO;
- A SINALIZAÇÃO PODE SER COLOCADA 10cm ACIMA DA PORTA SEGUINDO O PRESENTE DETALHAMENTO.

DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
ESCALA= SEM ESCALA

NOTAS:

- O Sistema de Sinalização de Emergência deverá atender a NPT 020;
- O Sistema de Iluminação de Emergência deverá atender a NPT 018.

CARIMBOS / APROVAÇÕES

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PTPID

Data	Descrição da atualização/substituição	Nº do PTPID
15/03/2021	Correções conforme Relatório de Não Conformidade de Plano	2.2.01.20.000138-01

OBRA/END.: ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ NELI
END.: Rua Ágata Nuremberg, CEP: 85515-000 - Bom Sucesso do Sul/PR

ÁREA: 1.395,25 m² — OCUPAÇÃO: E-1= ESCOLA EM GERAL

PRANCHA: 02/03 — CONTEÚDO PRANCHA: PLANTA BAIXA PTPID / DETALHES EXECUTIVOS / LEGENDAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL — Sd. GPM

ESCALA: — RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDERSON E JOHNATAN - CREA: 172973/D

INDICADA

PMPR