PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2025

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito horas, no pátio de maquinas do Município de Bom Sucesso do Sul, a comissão de análise de Amostras, os diretores de Departamento de Obras e Serviços Urbanos e Departamento de Obras e Serviços Rodoviários, tiveram como responsabilidade avaliar as amostras dos produtos e materiais, somente visualmente, dos solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº 24/2025, cujo objeto é o MENOR PREÇO POR ITEM, REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE ARTEFATOS DE CONCRETO, DO TIPO TUBOS, CALHAS E MEIOS-FIOS", para atender as necessidades do município, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital e a comparação custo x benefício, a fim de averiguar a qualidade do material, verificando, através da utilização do material, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade.

Conclui-se que:

TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 46.347.567/0001-30

Item	Especificação	Entregue/Aprovado
4	Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de comprimento e 60 cm de diâmetro - espessura mínima da parede de 60 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
5	Tubo de concreto circular TIPO PS1, dimensão de 1m de comprimento e 80cm de diâmetro, espessura mínima da parede de 60 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
6	Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 80 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 72 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
7	Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 100 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 80 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
8	Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 120 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 96 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
9	Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 150 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 120 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado
10	Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de comprimento e 200 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 180 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.	aprovado

EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO ME/EPP - CNPJ:14.540.178/0001-30

Item	Especificação	Entregue/Aprovado
17	Meio fio de concreto 80 cm - alto, sem Sarjeta	aprovado
18	Meio fio de concreto 80 cm - baixo, sem Sarjeta	aprovado

O item do edital número 15 não foi apresentada a amostra.

A avaliação das amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aparência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

As amostras devem ficar no pátio/depósito da prefeitura municipal, até ser realizada e entregue a primeira compra, para averiguação do material entregue ser semelhante ao da amostra.

As amostras apresentadas atendem as exigências do edital.

Bom Sucesso do Sul, 07 de julho de 2025.

Hermes Martinho Bolsoni
Diretor Departamento de Obras
e Serviços Rodoviários

Fábio Júnior de Oliveira
Diretor Departamento de Obras
e Serviços Urbanos